



Lista oprav

Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wypozyczenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa	Liczba
1	LUG	CALLA LB LED 3400lm 840 white	300101.00018	1xCALLA LB LED	2200 lm	0.80	24 W	8
2	LUG LIGHT FACTORY	3834_20 OFFICE PLUS LB LED NT 7350 840 MAT	300081.00212	1xLED 4000K	5850 lm	0.80	58 W	44
3	LUG	ATLANTYK LB LED gen 2 1299mm ED 4300lm 840 IP65 gray STANDARD	300090.00002	1xLED ED 35W 4300lm 4000K	4300 lm	0.80	35 W	1

"MWB"				BIURO PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH "MWB" 25-385 KIELCE, ul. PROSTA 284C, tel. 606 998 217			
Inwestor:				Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów			
TEMAT: <i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów</i> <i>Budynek Szkoły Podstawowej w Rogowicach, dz. nr ew. 196</i>							
PRZEDMIOT RYS.: RZUT I PIĘTRA - ROZMIESZCZENIE OPRAW				STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: ELEKTRYKA	Data: 08.2018	
Projektował: Jarosław Fąfara				Nr uprawnień: KL-189/90	Podpis:	Skala: 1:100	
						Nr rys.: E-2	